Acil Stop Mantığı

İki kanallı güvenlik değerlendirmesi için kavramsal örnek

GÜVENLİK DEVRESİ — ÖRNEK



Güvenlik çıkışı → kontaktör/drive STO gibi sonlandırma elemanları

E-stop reseti tek başına otomatik yeniden çalıştırma başlatmamalıdır.

S0: çift kontaklı acil stop · KSR: güvenlik rölesi/PLC · EDM: kontaktör geri beslemesi

Acil stop devresi risk değerlendirmesine göre tasarlanır; gerçek güvenlik seviyesi için makine güvenlik projesi ve üretici dokümanı esas alınır.